



UAB „Ekologas”, Daubos g. 7E-3, Šiauliai, mob. +37063 504504, www.ekologas.eu, el.p. info@ekologas.eu

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ
PROTOKOLAS Nr.25-084**

Mėginio registracijos Nr.	Mėginių paėmimo ir/ar matavimo data	Taršos šaltinis		Kuro rūšis	Kurą deginančio įrenginio nominalus šiluminis našumas, MW	Teršalas	Matavimo metodas ¹⁾	Temperatūra, C°	Srauto greitis, m/s	Perskaičiuota koncentracija, mg/Nm ³ (1,2,3...) ²⁾	Teršalo koncentracija, ³⁾ mg/Nm ³	Išmetamų dujų tūrio debitas, Nm ³ /s	Išmetamų teršalų kiekis, g/s	Nustatyti Normatyvai		Nustatytų normatyvų viršijimas, kartais
		Nr.	Pavadinimas											Ribinė vertė mg/Nm ³	DLT (LLT) g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tikrinamas objektas: UAB „VIKING MALT”, Pramonės g. 2, Panevėžys (pavadinimas, adresas)																
226	2025 10-23	022	Katilinė, katilas Nr. 1 „Vitoplex“	dujos	0,72	CO	dujų analizatoriaus aprašas, SVP 1/1-20	67,5	2,22	Nenustatyta* Nenustatyta* Nenustatyta*	Nenustatyta*	0,225	-	Nenorm.	-	-
						NO _x				99 105 99	101		-	350	-	-
						O ₂ koncentracija				3,36 3,68 3,72	3,59	-	-	-	-	-
227	2025 10-23	023	Katilinė, katilas Nr. 2 „Vitoplex“	dujos	0,72	CO	dujų analizatoriaus aprašas, SVP 1/1-20	85,0	2,35	Nenustatyta* Nenustatyta* Nenustatyta*	Nenustatyta*	0,227	-	Nenorm.	-	-
						NO _x				104 112 105	107		-	350	-	-
						O ₂ koncentracija				3,27 3,37 3,52	3,39	-	-	-	-	-

Mėginio registracijos Nr.	Mėginių paėmimo ir/ar matavimo data	Taršos šaltinis		Kuro rūšis	Kurą deginančio įrenginio nominalus šiluminis našumas, MW	Teršalas	Matavimo metodas ¹⁾	Temperatūra, C°	Srauto greitis, m/s	Perskaičiuota koncentracija, mg/Nm ³ (1,2,3...) ²⁾	Teršalo koncentracija, ³⁾ mg/Nm ³	Išmetamų dujų tūrio debitas, Nm ³ /s	Išmetamų teršalų kiekis, g/s	Nustatyti Normatyvai		Nustatytų normatyvų viršijimas, kartais
		Nr.	Pavadinimas											Ribinė vertė mg/Nm ³	DLT (LLT) g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tikrinamas objektas: UAB „VIKING MALT”, Pramonės g. 2, Panevėžys (pavadinimas, adresas)																
228	2025 10-23	024	Katilinė, katilas Nr. 3 „Vitoplex“	dujos	0,72	CO	dujų analizatoriaus aprašas, SVP 1/1-20	67,9	2,18	Nenustatyta*	Nenustatyta*	0,221	-	-	Nenorm.	-
						NO _x				111 113 104						
						O ₂ koncentracija				2,93 3,26 3,20		3,13	-	-	-	-
229	2025 10-23	043	Vandens šildymo katilas „BAXI“	dujos	0,045	CO	dujų analizatoriaus aprašas, SVP 1/1-20	40,3	8,42	7 8 7	7	0,036	0,00025	-	0,02493	-
						NO _x				29 31 28		29			0,00104	-
						O ₂ koncentracija				7,25 6,93 5,66		6,61	-	-	-	-

¹⁾ Pagal “Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų” priedą (Žin., 2004, Nr. 39-1281).

²⁾ Išmatuotos (1,2,3 ...) teršalo koncentracijos perskaičiuotos, esant normaliosioms sąlygoms, t.y. 0°C (273 K) temperatūrai ir 760 mm Hg (101,3 kPa) slėgiui ir standartinei deguonies koncentracijai, kuri nurodoma normatyviniuose dokumentuose.

³⁾ Teršalo koncentracija gauta apskaičiuojant vidurkį iš 12 skiltyje pateiktų koncentracijų verčių.

*Koncentracija žemiau nustatymo ribos (<1,0 mg/Nm³)

Protokolą išrašė: Mindaugas Valčiukas

(vardas, pavardė, parašas)